



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Oznámený subjekt Certifikační orgán pro produkty, kvalifikaci, EPD, kvalitu budov a systémy managementu Zkušební laboratoř
Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorizovaná osoba 227

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. 227-STO-26-0117

vydané v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
a s § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Název výrobku: **Větrací jednotky s rekuperací tepla řady Ventbox**

Určené použití: Větrací jednotky s rekuperací řady Ventbox jsou určeny pro řízené větrání obytných domů, bytů, veřejných prostor nebo technických místností. Zařízení využívá zpětného zisku tepla z odpadního vzduchu, zvyšuje kvalitu vzduchu a komfort vnitřního prostředí. Hodí se pro trvalé větrání prostor bez nebezpečí výbuchu a prostředí bez organických rozpouštědel. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat nečistoty a látky s korozivním či abrazivním účinkem. Větrací jednotky nejsou určeny pro nucený odvod tepla a kouře, hořlavých plynů a aerosolů.

Žadatel výrobce: **KORADO, a.s.**
Brí Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika

IČ: 25255843

Výrobní závod: **LICON s.r.o.**
Svárovská 699, 463 03 Stráž nad Nisou, Česká republika

IČO: 60462183

Stavební technické osvědčení vydané Autorizovanou osobou 227 vymezuje technické vlastnosti výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit a je technickým zjištěním určeným pro posouzení shody výrobku.

Technické osvědčení obsahuje celkem 10 stran textu. Každá strana dokumentu je opatřena razítkem Autorizované osoby v červené barvě. Stavební technické osvědčení je vydáno ve dvou originálních výtiscích; výtisk č. 1 náleží žadateli, výtisk č. 2 je uložen v archivu Autorizované osoby 227.

Stavební technické osvědčení je platné a reprodukovatelné pouze jako celek.

Platnost je stanovena do: 07.04.2031

Výtisk číslo: 1
Stran celkem 10
Místo a datum vydání:
V Praze dne 07.04.2026

K: 26023
STO_VP027
R11-Z2_11012017

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148, Fax: +420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz



Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227